



HKN.903.21.22.43.2026

Chylice, dnia 14.01.2026 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 1
05-530 Góra Kalwaria**

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Za okres styczeń – grudzień 2025 rok**

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)

§ 22 ust. 1 i § 23 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia:

- Nr: HKL 00734/2025 oraz HKL 00735/2025 z dnia 07.02.2025 r.;
- Nr: HKL 02193/2025 z dnia 07.04.2025 r., HKL 02192/2025 z dnia 09.04.2025 r. oraz BP/1477/P/2025 z dnia 15.04.2025 r.;
- Nr: HKL 08258/2025 z dnia 05.12.2025 r. oraz HKL 08336/2025 z dnia 08.12.2025 r.

HKL 08257/2025 z dnia 09.12.2025 r.;

• Nr: HKL 08381/2025, HKL 08382/2025 z dnia 10.12.2025 r. oraz HKL 08380/2025 z dnia 11.12.2025 r.

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia:

- Nr: 2564/LB/2025 z dnia 15.01.2025 r.;
- Nr: 37263/LB/2025 z dnia 12.05.2025 r.;
- Nr: 71854/LB/2025 oraz 71855/LB/2025 z dnia 25.07.2025 r.;
- Nr: 74631/LB/2025 oraz 74632/LB/2025 z dnia 01.08.2025 r.;
- Nr: 109304/LB/2025 z dnia 21.10.2025 r.;
- Nr: 156061/LB/2025 z dnia 08.12.2025 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
w Górze Kalwarii
W P Ł Y N E Ł O

15-01-2026

Nr _____
ilość zał. _____ podpis _____
nr sprawy _____

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Brzumin
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Górze Kalwarii ul. Św. Antoniego 1

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.07.2025 r. na sieci wodociągowej, zgodnie ze sprawozdaniem nr 71854/LB/2025 z dnia 25.07.2025 r. stwierdzono przekroczenie parametru manganu w ilości 69,1 µg/l. W związku z powyższym przekroczeniem w dniu 28.07.2025 r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W toku postępowania wyjaśniającego w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana próbka wody do badań w dniu 28.07.2025 r. na sieci wodociągowej. Na podstawie sprawozdania nr 74632/LB/2025, które wykazało wyeliminowanie powyższego przekroczenia, wydano w dniu 08.08.2025 r. decyzję umarzającą i ocenę jakości wody.

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru w dniu 03.12.2025 r. na sieci wodociągowej, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 08258/2025 z dnia 05.12.2025 r. stwierdzono przekroczenie liczby bakterii *Enterokoków* w ilości 23 jtk/100ml. W związku z przekroczeniem w dniu 05.12.2025 r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, komunikat, decyzję oraz ocenę jakości wody o braku przydatności wody do spożycia. W toku postępowania wyjaśniającego w dniu 08.12.2025 r. zostały ponownie pobrane próbki wody do badań w ramach nadzoru. Na podstawie sprawozdań nr HKL 08380/2025, HKL 08381/2024 oraz HKL 08382/2024 z dnia 10.12.2025 r., które wykazały wyeliminowanie powyższego przekroczenia, w dniu 12.12.2025 r. wydano ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do spożycia oraz komunikat.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu się z ww. sprawozdaniami z badań próbek wody informuje, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie wydał celem poinformowania o tym odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 757).

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Piasecznie*

*dr n. o zdr. Beata Mazińska
/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria
3. Aa.



Biuletyn Informacyjny

Strona główna



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AE:PL-92390-86514-TTRVI

Administracja

Odebrane

Wysłane

Robocze

Litejście

Foldery

Wątki

Zamówienia i archiwum

Ustawienia

Moja wiadomość

Utwórz dodatkową kopię

Subskrypcje

Regulamin wiadomości



Przesyłka e-Doręczenia

Nadawca: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PIASECZNIKU Z/S W CHYLICACH
AE:PL-25767-69321-JFUEH-29

Odbiorca: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AE:PL-92390-86514-TTRVI-34

Data utworzenia: 15.01.2026 08:45

Data wysłania: 15.01.2026 08:45

[Pobierz dowody techniczne](#) ZIP

Szanowni Państwo,
w załączeniu roczna ocena jakości wody 2025 dla SUW Brzumin.

Załączone dokumenty

- [BRZUMIN_2025.pdf \(155 kB\)](#) PDF

PRZENIEŚ DO FOLDERU USUNIĘTE

POBIERZ

PRZEŚLIJ DALEJ

ODPOWIEDZ

POWRÓT

EPIDEMIOLOGICZNA W PIASECZNIKU Z/S W CHYLICACH
[Przesyłka e-Doręczenia](#)

15.01.2026 08:45

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PIASECZNIKU Z/S W CHYLICACH
[Przesyłka e-Doręczenia](#)

15.01.2026 08:45

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PIASECZNIKU Z/S W CHYLICACH
[Przesyłka e-Doręczenia](#)

15.01.2026 08:45

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
[Przesyłka e-Doręczenia](#)

15.01.2026 08:45

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
[Przesyłka e-Doręczenia](#)

KA Z

EPIDEMIOLOGICZNA

EPIDEMIOLOGICZNA

EPIDEMIOLOGICZNA

EPIDEMIOLOGICZNA

