

Góra Kalwaria, 2026.04.15

## ODPOWIEDŹ nr 1 do sprawy ZGK/ZO/04-1/2026



**DOTYCZY:** postępowania przetargowego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO ogłoszonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii na „Wykonanie systemu monitoringu CCTV w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o w Górze Kalwarii”- nr postępowania ZGK/ZO/04-1/2026.

Informujemy , że w związku z wpłynięciem pytań do ogłoszenia pn; „*Wykonanie systemu monitoringu CCTV w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o w Górze Kalwarii*”- nr postępowania ZGK/ZO/04-1/2026 Zamawiający dokonuje odpowiedzi na zadane pytania w poniższym zakresie;

### Pytanie nr 1

*czy warunki dla osób skierowanych do wykonania monitoringu wizyjnego określone jako:*

*1) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;*

*2) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz legitymację*

*kwalifikowanego pracownika zabezpieczania technicznego wystawioną*

*przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o*

*ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1432); są obligatoryjne i na pewno mają zastosowanie do prowadzonego postępowanie polegającego tylko na montażu urządzeń? Postępowanie nie uwzględnia ochrony ani nie będą wykonywane prace budowlane.*

**ODPOWIEDŹ:** wymogi opisane w punktach 1 i 2 nie są niezbędne do wykonania systemu monitoringu w siedzibie Zamawiającego.